

Приложение №1
к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
по индивидуальному проекту от «АО «Августа» 2012 г. № 4077-6

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Финанс Учет»



П.Н. Охотников
Августа 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту

Настоящие технические условия выданы Обществом с ограниченной ответственностью «Финанс Учет» (далее – владелец сети) в целях осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств Некоммерческого партнерства по управлению территорией «Юсупово Парк» (далее по тексту – заявитель) на основании заявки на осуществление технологического присоединения от «АО «Августа» 2012 г. № 4077-6.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КТП-2 10/0,4 кВ 630 кВА, КТП-3 10/0,4 кВ 630 кВА, КТП-4 10/0,4 кВ 630 кВА, проектируемые по адресу Московская область, Домодедовский район, д. Юсупово.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: малоэтажная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры в составе: индивидуальные жилые дома в количестве 257 шт., блокированные жилые дома в количестве 177 шт., водозаборный узел, очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, канализационные насосные станции, детский сад, торгово-бытовое здание, административное здание, контрольно-пропускные пункты, сети уличного освещения, физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым плавательным бассейном, объекты парка, проектируемые по адресу: Московская область, Домодедовский район, д. Юсупово.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя: 1953 кВт.

4. Категория надежности: III.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ и 0,4 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2013 г.

7. Точка присоединения: КТП-1 10/0,4 кВ 1000 кВА, проектируемая по адресу Московская область, Домодедовский район, д. Юсупово, количество точек присоединения и мощность по каждой точке присоединения определить проектом.

8. Основной источник питания: ПС 500 кВ «Пахра» №509, РП-10 (20) кВ «Промзона».

9. Резервный источник питания: нет.

10. Владелец сети обязан:

- осуществить проектирование и строительство КТП-1 10/0,4 кВ1000 кВА по адресу: Московская область, Домодедовский район, д. Юсупово;
- осуществить реконструкцию КЛ-1 10 кВ РП «Промзона»-РТП-1 «Битягово» на участке вблизи д. Юсупово в целях присоединения к ней проектируемой КТП-1 10/0,4 кВ1000 кВА.

11. Заявитель обязан:

- разработать техническое задание на проектирование и проект присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Финанс Учет». Согласовать техническое задание и проект присоединения с ООО «Финанс Учет», ОАО «ФСК ЕЭС», ЦУ Ростехнадзора - отдел по надзору за электроустановками и сетями потребителей;
- выполнить расчеты для нормальных, аварийных и послеаварийных режимов схем сетей, прилегающих к электроустановкам ООО «Финанс Учет» с учетом перспективного развития подключаемых энергоустановок заявителя;
- определить проектом необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их тип, номинальные данные и место установки, других устройств для обеспечения качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109;
- предусмотреть проектом организацию коммерческого учета потребленной электроэнергии в проектируемой КТП-1, с возможностью обеспечения сбора, учета, хранения и передачи информации о потреблении электроэнергии по каналам связи в системы АСКУЭ ООО «Финанс Учет» и энергосбытовой организации;
- получить технические условия в ОАО «Мосэнергосбыт» и разработать проект организации коммерческого учета, системы АИИС КУЭ, согласовать его с ООО «Финанс Учет»;
- выполнить расчет и выбор параметров устройств РЗА в соответствии с действующими нормативными документами и согласовать их со службами ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Финанс Учет»;
- выполнить монтаж и приемку системы АИИС КУЭ в присутствии представителя ООО «Финанс Учет»;
- по окончании строительства предъявить объект представителям ООО «Финанс Учет», ОАО ФСК ЕЭС - филиал МПМЭС, ЦУ Ростехнадзора - отдел по надзору за электроустановками и сетями потребителей, ОАО «Мосэнергосбыт». По результатам осмотра указанными лицами, оформить, согласовать и получить разрешительную документацию для осуществления технологического присоединения и ввода в эксплуатацию.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 (пять) лет.

Главный энергетик ООО «Финанс Учет»



Епихин А.В.